МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭНЕРГЕТИКИ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

18.03.2022 № 20-83

г. Петропавловск-Камчатский

Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии филиала АО «Корякэнерго» на отопительный период 2022-2023 годов

В соответствии с частью 21.9 Положения о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского края от 19.12.2008 № 426-П, и на основании решения Комиссии по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива (протокол от 16.03.2022 ПР20-17)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Корякэнерго» на отопительный период 2022-2023 годов согласно приложению к настоящему приказу.

Министр А.А. Питиримов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 11247E86F10F6E990983B5AE9936E84188EDF3B1
Владелец: Питиримов Александр Александрович
Действителен с 07.02.2022 по 07.05.2023

Приложение к приказу Министерства

жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Камчатского края
от 18.03.2022 № 20-83

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии АО «Корякэнерго» на отопительный период 2022-2023 годов

Муниципальное образование	Вид топлива	Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ), тыс. тонн	в том числе на 01 октября 2022 года	
			Нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ), тонн	Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ), тонн
Карагинский район				
с. Тымлат	уголь	2,538	не рассчитывается	2,538
Усть-Камчатский район				
п. Усть-Камчатск	дизельное топливо	0,770	0,106	0,664
Соболевский район				
с. Устьевое	дизельное топливо	0,614	не рассчитывается	0,614
п. Крутогоровский (по резервному виду топлива – ДТ)	дизельное топливо	0,015	0,015	не устанавливается
Тигильский район				
с. Ковран	уголь	0,774	не рассчитывается	0,774
с. Усть-Хайрюзово	уголь	5,476	не рассчитывается	5,476
Олюторский район				
с. Тиличики	уголь	1,488	не рассчитывается	1,488
с. Хаилино	уголь	1,451	не рассчитывается	1,451
с. Апука	уголь	0,660	не рассчитывается	0,660
с. Ачайваям	уголь	0,963	не рассчитывается	0,963
с. Пахачи	уголь	2,292	не рассчитывается	2,292
с. Хаилино	дизельное топливо	0,053	не рассчитывается	0,053
с. Вывенка	дизельное топливо	0,036	не рассчитывается	0,036